

Portaan ja Ojasen vesihuolto Oy
Metsätähdentie 65
31340 PORRASTilausnro 295023 (0PORTOJA/PORTAAN), saapunut 26.6.2017, näytteet otettu 26.6.2017 (12:00)
Näytteenottaja: Hakala Markku**NÄYTTEET**

Lab.nro	Näytteen kuvaus
37792	Verkosto;Vaiviont. 21

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	37792	STM1352/15
*E.coli	pmy/100 ml	0	<1 (v)
*Koliformiset bakteerit	pmy/100 ml	0	<1 (s)
Ulkonäkö		Kirkas	
*pH		6,5	»9,5, »6,5 (s)

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM1352/15 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015 (verkostovedet) v=vaatimus s=suositus

*-merkitty on akkreditoitu menetelmä.

LAUSUNTOVesinäyte oli tutkitulta osin hyvää talousvettä
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015).Jaana Prihti
Kemisti**TIEDOKSI**Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä/Ympäristöterveydenhuolto, 0 kpl.
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi
Kuusela Janne/janne@harjuhovila.net
terveysvalvonta@fshky.fiTässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan.

MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*E.coli	SFS 3016:2011 (TL25)
*Koliformiset bakteerit	SFS 3016:2011 (TL25)
Ulkonäkö	Aistinvarainen arviointi (TL25)
*pH	SFS 3021:1979 (TL25)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL25	KVVY/Tampere (FINAS T064)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisajankohta
*E.coli	2017/37792		26.6.2017
*Koliformiset bakteerit	2017/37792		26.6.2017
Ulkonäkö	2017/37792		26.6.2017
*pH	2017/37792 ±0,2 yks.		27.6.2017