

Portaan ja Ojasen vesihuolto Oy
Metsätähdentie 65
31340 PORRAS

 Tilausno 282852 (0PORTOJA/PORTAAN), saapunut 21.2.2017, näytteet otettu 21.2.2017 (08:00)
Näytteenottaja: Hakala Markku

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
8863	Raakavesi

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	8863
*E.coli	MPN/100ml	0
*Koliformiset bakteerit	MPN/100ml	0
*Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	pmy/ml	1
Ulkonäkö		Kirkas
*pH		6,7
*Sähkönjohtavuus (25°C)	µS/cm	81
*Sameus	NTU	<0,2
*Kalsium	mg/l	8,3
*Magnesium	mg/l	2,3
*Kovuus(laskennallinen Ca ja Mg)	mmol/l	0,30
*Kovuus(laskennallinen Ca ja Mg)	°dH	1,7
*Alkaliteetti	mmol/l	0,43
*Happi	mg/l	3,3
Vapaa hiilidioksidi	mg/l	12
*Boori	mg/l	<0,02
*Nitriitti	mg/l	<0,007
*Nitriittityppi	mg/l N	<0,002
*Rauta	µg/l	<10
*Mangaani	µg/l	4,1
*Antimoni	µg/l	<0,3
*Seleen	µg/l	<0,2
*Kokonaissyaniidi (1)	µg/l	<5
*Kloorifenolit	µg/l	Ei todettu
Pestisidit Gc+LC	µg/l	Ei todettu
VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)		Ei todettu
*Bentseeni	µg/l	<0,5
*1,2-dikloorietaani	µg/l	<0,5
*Tetrakloorietyleeni	µg/l	<0,5
*Trikloorietyleeni	µg/l	<0,5
*Öljyn hiilivetyindeksi	µg/l	<50

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

*-merkitty on akkreditoitu menetelmä.

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmä-, mittauspöytäkirja- ja määrittämisselitteet. Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan.

LAUSUNTO

Liitteenä Ramboll Analytics Oy:n laboratorion tutkimustodistus sekä selvitys pestisidimäärityksessä esiintulevista yhdisteistä.



Jaana Prihti
Kemisti

TIEDOKSI

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä/Ympäristöterveydenhuolto, 0 kpl.
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi
Kuusela Janne/janne@harjuhovila.net
terveysvalvonta@fshky.fi